

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 02/12/16г.-31/12/16г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 180.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max= 180.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00064308 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хAA2В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС	Н.С.
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	------

t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	Гкал	Гкал	ч	ч
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------	---	---

02/12/16	82.08	52.26	29.82	473.09	459.25	485.05	478.80	-19.55	6.00	4.00	13.711	-1.021	24	0	
03/12/16	79.42	49.93	29.49	463.16	450.38	475.38	469.78	-19.40	6.00	4.00	13.296	-0.968	24	0	
04/12/16	79.58	50.31	29.27	482.97	469.57	495.71	489.78	-20.21	6.00	4.00	13.758	-1.017	24	0	
05/12/16	78.15	50.30	27.85	475.87	463.13	488.70	482.86	-19.73	6.00	4.00	12.910	-0.992	24	0	
06/12/16	74.39	48.71	25.68	500.60	488.31	514.46	508.69	-20.38	6.00	4.00	12.551	-0.993	24	0	
07/12/16	85.74	52.76	32.98	469.41	454.56	480.47	474.20	-19.64	6.00	4.00	15.009	-1.036	24	0	
08/12/16	90.42	55.44	34.98	466.74	450.54	477.49	470.62	-20.08	6.00	4.00	15.795	-1.113	24	0	
09/12/16	80.22	51.15	29.07	480.73	467.19	491.98	485.92	-18.73	6.00	4.00	13.600	-0.958	24	0	
10/12/16	73.58	47.12	26.46	462.14	451.02	473.21	468.21	-17.19	6.00	4.00	11.944	-0.810	24	0	
11/12/16	78.89	47.65	31.24	426.81	415.17	437.26	432.55	-17.38	6.00	4.00	12.979	-0.828	24	0	
12/12/16	84.75	53.28	31.47	492.25	476.99	503.71	496.99	-20.00	6.00	4.00	15.031	-1.065	24	0	
13/12/16	89.13	55.87	33.26	498.33	481.48	509.06	501.63	-20.15	6.00	4.00	16.047	-1.125	24	0	
14/12/16	89.57	55.48	34.09	479.79	463.41	489.64	482.60	-19.19	6.00	4.00	15.828	-1.064	24	0	
15/12/16	89.94	54.88	35.06	457.80	442.07	467.58	460.98	-18.91	6.00	4.00	15.532	-1.037	24	0	
16/12/16	91.03	54.80	36.23	454.68	438.70	464.45	457.95	-19.25	6.00	4.00	15.925	-1.055	24	0	
17/12/16	90.41	56.75	33.66	505.92	488.37	516.79	509.05	-20.68	6.00	4.00	16.472	-1.173	24	0	
18/12/16	79.85	51.46	28.39	515.06	500.68	527.64	521.05	-20.37	6.00	4.00	14.231	-1.048	24	0	
19/12/16	75.18	48.51	26.67	477.59	465.62	490.21	484.75	-19.13	6.00	4.00	12.427	-0.928	24	0	
20/12/16	90.05	52.89	37.16	425.22	410.54	434.86	429.16	-18.62	6.00	4.00	15.280	-0.985	24	0	
21/12/16	87.73	55.35	32.38	498.90	482.46	510.06	502.74	-20.28	6.00	4.00	15.654	-1.122	24	0	
22/12/16	85.35	51.36	33.99	445.82	431.85	455.94	450.28	-18.43	6.00	4.00	14.695	-0.946	24	0	
23/12/16	82.33	52.62	29.71	505.06	490.18	516.43	509.72	-19.54	6.00	4.00	14.581	-1.028	24	0	
24/12/16	72.43	47.58	24.85	499.52	487.84	511.96	506.48	-18.64	6.00	4.00	12.133	-0.887	24	0	
25/12/16	71.19	46.91	24.28	504.28	492.86	516.51	511.12	-18.26	6.00	4.00	11.973	-0.857	24	0	
26/12/16	70.64	46.81	23.83	496.55	485.47	508.39	503.09	-17.62	6.00	4.00	11.578	-0.825	24	0	

3/16	71.17	47.38	23.79	514.28	502.61	525.75	520.15	-17.54	6.00	4.00	11.967	-0.831	24	0					
2/16	71.04	48.28	22.76	541.21	528.97	553.03	546.94	-17.97	6.00	4.00	12.046	-0.867	24	0					
9/12/16	70.32	47.57	22.75	523.19	511.58	534.18	528.46	-16.88	6.00	4.00	11.647	-0.803	24	0					
30/12/16	70.25	47.22	23.03	513.90	502.50	524.20	518.67	-16.17	6.00	4.00	11.584	-0.763	24	0					
31/12/16	70.51	47.73	22.78	550.88	538.60	561.40	555.35	-16.75	6.00	4.00	12.283	-0.799	24	0					

*59,529.*

---

Итого: | | | |14601.75|14191.90|14941.50|14758.57|-566.67 | | |412.467|-28.944|720 | 0 | |

---

Средние: |80.18 |50.95 |29.23 | | | | | |6.00 |4.00 | | | | |

Период нормальной работы 720ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5975ч

Представитель абонента                      Представитель теплоснабж.организации

*Председатель*  
*Курбаев С.Б.*



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/01/17г.-29/01/17г.

Абонент: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 180.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч  
G обр max= 180.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00064308      ВВОД 1      СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3      ФТ=0 ТЗ=0      КС=0хAA2В      ПО 2.7

Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mr | P1 | P2 | Qo | Qr | ВНР | ВОС | ИС | Н.С.

| °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч |

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	ИС	Н.С.
01/01/17	69.96	48.85	21.11	550.45	538.35	561.10	554.77	-16.42	6.00	4.00	11.375	-0.802	24	0		
02/01/17	70.55	48.20	22.35	516.14	504.63	525.38	519.59	-14.96	6.00	4.00	11.283	-0.721	24	0		
03/01/17	70.80	48.09	22.71	504.72	493.41	513.49	507.84	-14.43	6.00	4.00	11.216	-0.694	24	0		
04/01/17	75.36	47.28	28.08	414.60	404.16	421.94	417.48	-13.32	6.00	4.00	11.355	-0.630	24	0		
05/01/17	75.55	49.28	26.27	494.53	482.06	502.52	496.78	-14.72	6.00	4.00	12.672	-0.725	24	0		
06/01/17	73.38	48.33	25.05	500.84	488.85	508.87	503.22	-14.37	6.00	4.00	12.255	-0.694	24	0		
07/01/17	83.42	51.04	32.38	448.23	434.72	454.70	449.12	-14.40	6.00	4.00	14.091	-0.735	24	0		
08/01/17	89.70	51.94	37.76	424.89	410.34	429.76	424.31	-13.97	6.00	4.00	15.517	-0.725	24	0		
09/01/17	89.90	53.77	36.13	454.03	438.41	459.42	453.18	-14.77	6.00	4.00	15.870	-0.794	24	0		
10/01/17	89.71	56.09	33.62	508.01	490.60	513.56	506.01	-15.41	6.00	4.00	16.526	-0.864	24	0		
11/01/17	80.07	51.63	28.44	512.67	498.32	519.78	513.25	-14.93	6.00	4.00	14.190	-0.771	24	0		
12/01/17	73.49	48.94	24.55	539.95	526.97	548.25	542.02	-15.05	6.00	4.00	12.949	-0.736	24	0		
13/01/17	74.35	51.12	23.23	616.28	601.19	625.32	617.63	-16.44	6.00	4.00	13.985	-0.840	24	0		
14/01/17	73.69	50.88	22.81	621.80	606.81	630.54	622.84	-16.03	6.00	4.00	13.858	-0.815	24	0		
15/01/17	75.17	50.79	24.38	608.99	593.77	616.62	609.13	-15.36	6.00	4.00	14.497	-0.780	24	0		
16/01/17	78.38	51.81	26.57	564.08	548.87	570.19	562.99	-14.12	6.00	4.00	14.601	-0.731	24	0		
17/01/17	80.43	54.56	25.87	621.72	604.19	628.13	619.37	-15.18	6.00	4.00	15.651	-0.828	24	0		
18/01/17	79.80	54.72	25.08	638.67	620.91	645.29	636.25	-15.34	6.00	4.00	15.602	-0.839	24	0		
19/01/17	74.37	52.17	22.20	640.99	625.24	648.49	640.16	-14.92	6.00	4.00	13.896	-0.778	24	0		
20/01/17	68.89	49.41	19.48	656.38	642.35	664.81	657.13	-14.78	6.00	4.00	12.521	-0.730	24	0		
21/01/17	72.96	51.02	21.94	629.64	614.69	636.35	628.52	-13.83	6.00	4.00	13.501	-0.705	24	0		
22/01/17	74.39	51.03	23.36	608.81	593.88	614.54	607.01	-13.13	6.00	4.00	13.888	-0.670	24	0		
23/01/17	74.22	51.98	22.24	639.60	623.96	645.99	637.76	-13.80	6.00	4.00	13.898	-0.717	24	0		
24/01/17	74.46	52.72	21.74	660.44	644.21	667.14	658.42	-14.21	6.00	4.00	14.025	-0.749	24	0		
25/01/17	84.18	56.33	27.85	600.66	582.25	604.77	595.83	-13.58	6.00	4.00	16.241	-0.765	24	0		

17/01/17	94.16	63.19	30.97	647.10	623.00	650.21	638.31	-15.31	6.00	4.00	19.357	-0.967	24	0						
28/01/17	92.74	60.65	32.09	565.62	545.10	568.19	558.53	-13.43	6.00	4.00	17.545	-0.814	24	0						
29/01/17	91.95	58.47	33.48	531.88	512.87	533.85	525.38	-12.51	6.00	4.00	17.217	-0.731	24	0						

Итого: | | | |16395.97|15943.47|16587.22|16368.12|-424.65 | | |418.880|-22.369|696 | 0 | |

Средние: |79.30 |52.70 |26.60 | | | | | |6.00 |4.00 | | | | | |

Период нормальной работы 696ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5975ч

Представитель абонента                      Представитель теплоснабж.организации

*Председатель  
 Куршев С.В.*

