

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/02/17г.-25/03/17г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_ Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max= 180.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 180.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00064308 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хАА2В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС	Н.С.
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		
t1 t2 dt V1 M1 V2 M2 Mг P1 P2 Qo Qr																
26/02/17	71.17	50.80	20.37	635.37	620.98	637.66	629.93	-8.95	6.00	4.00	12.662	-0.455	24	0		
27/02/17	70.81	49.96	20.85	581.02	567.98	583.22	576.35	-8.37	6.00	4.00	11.859	-0.418	24	0		
28/02/17	70.24	49.20	21.04	561.91	549.48	564.04	557.60	-8.12	6.00	4.00	11.569	-0.399	24	0		
01/03/17	69.50	48.51	20.99	551.80	539.82	553.94	547.79	-7.97	6.00	4.00	11.343	-0.387	24	0		
02/03/17	69.73	49.12	20.61	578.62	565.99	580.48	573.87	-7.88	6.00	4.00	11.678	-0.387	24	0		
03/03/17	68.44	48.63	19.81	588.46	576.05	590.22	583.63	-7.58	6.00	4.00	11.419	-0.369	24	0		
04/03/17	69.60	49.45	20.15	605.66	592.49	606.52	599.52	-7.03	6.00	4.00	11.950	-0.348	24	0		
05/03/17	69.82	49.59	20.23	619.66	606.10	619.95	612.74	-6.64	6.00	4.00	12.276	-0.329	24	0		
06/03/17	70.09	49.30	20.79	558.37	546.06	558.32	551.94	-5.88	6.00	4.00	11.367	-0.290	24	0		
07/03/17	69.47	47.07	22.40	463.60	453.54	463.30	458.43	-4.89	6.00	4.00	10.165	-0.230	24	0		
08/03/17	69.09	45.53	23.56	433.93	424.61	433.96	429.70	-5.09	6.00	4.00	10.012	-0.232	24	0		
09/03/17	69.10	46.97	22.13	490.38	479.87	490.81	485.67	-5.80	6.00	4.00	10.624	-0.272	24	0		
10/03/17	69.73	47.19	22.54	491.02	480.31	491.05	485.86	-5.55	6.00	4.00	10.837	-0.262	24	0		
11/03/17	70.08	48.65	21.43	558.00	545.71	558.02	551.78	-6.07	6.00	4.00	11.706	-0.295	24	0		
12/03/17	70.12	48.33	21.79	561.68	549.29	561.28	555.12	-5.83	6.00	4.00	11.982	-0.282	24	0		
13/03/17	69.58	48.86	20.72	576.68	564.14	576.22	569.71	-5.57	6.00	4.00	11.701	-0.272	24	0		
14/03/17	70.24	49.21	21.03	562.24	549.81	561.46	555.03	-5.22	6.00	4.00	11.576	-0.257	24	0		
15/03/17	69.29	48.37	20.92	539.89	528.27	539.09	533.09	-4.82	6.00	4.00	11.067	-0.233	24	0		
16/03/17	69.25	48.28	20.97	539.43	527.78	538.29	532.38	-4.60	6.00	4.00	11.077	-0.222	24	0		
17/03/17	69.15	48.33	20.82	544.32	532.65	542.96	536.97	-4.32	6.00	4.00	11.097	-0.209	24	0		
18/03/17	69.47	48.11	21.36	541.69	529.98	540.00	534.07	-4.09	6.00	4.00	11.335	-0.197	24	0		
19/03/17	69.04	47.26	21.78	528.96	517.62	527.05	521.48	-3.86	6.00	4.00	11.284	-0.182	24	0		
20/03/17	69.51	47.93	21.58	536.25	524.63	534.12	528.32	-3.69	6.00	4.00	11.333	-0.177	24	0		
21/03/17	69.47	48.72	20.75	569.96	557.60	567.59	561.22	-3.62	6.00	4.00	11.582	-0.176	24	0		
22/03/17	69.20	48.81	20.39	568.97	556.71	566.47	560.10	-3.39	6.00	4.00	11.363	-0.165	24	0		

23/03/17	69.69	48.69	21.00	550.27	538.28	547.44	541.33	-3.05	6.00	4.00	11.312	-0.148	24	0						
24/03/17	69.87	49.65	20.22	582.08	569.32	578.78	572.04	-2.72	6.00	4.00	11.525	-0.135	24	0						
25/03/17	69.21	49.36	19.85	575.53	563.15	572.05	565.49	-2.34	6.00	4.00	11.189	-0.115	24	0						
Итого:				15495.75	15158.22	15484.29	15311.16	-152.94			318.890	-7.443	672	0						
Средние:				69.64	48.57	21.07			6.00	4.00										

Период нормальной работы 672ч  
 Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 7342ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

*Председатель  
 правления ТЭН  
 "Космонавтов 44"  
 Куртаев С.Б.*

