

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/17г.-27/04/17г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 180.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 180.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00064308 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7057 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
26/03/17	69.15	48.59	20.56	538.63	527.06	535.06	529.10	-2.04	6.00	4.00	10.848	23	0	
27/03/17	69.62	49.19	20.43	577.86	565.26	573.76	567.21	-1.95	6.00	4.00	11.564	24	0	
28/03/17	70.02	49.51	20.51	575.86	563.18	571.60	564.98	-1.80	6.00	4.00	11.565	24	0	
29/03/17	68.85	48.03	20.82	568.67	556.56	564.47	558.30	-1.74	6.00	4.00	11.598	24	0	
30/03/17	68.97	48.20	20.77	628.03	614.59	622.95	616.10	-1.51	6.00	4.00	12.775	24	0	
31/03/17	69.90	47.99	21.91	605.16	591.91	599.58	593.07	-1.16	6.00	4.00	12.978	24	0	
01/04/17	69.72	47.99	21.73	615.43	602.01	609.55	602.92	-0.91	6.00	4.00	13.089	24	0	
02/04/17	68.63	47.69	20.94	651.22	637.42	645.25	638.29	-0.87	6.00	4.00	13.355	24	0	
03/04/17	70.11	48.84	21.27	656.94	642.45	650.29	642.94	-0.49	6.00	4.00	13.684	24	0	
04/04/17	70.53	48.10	22.43	604.73	591.24	598.77	592.24	-1.00	6.00	4.00	13.274	24	0	
05/04/17	70.63	48.85	21.78	647.39	632.94	640.23	633.00	-0.06	6.00	4.00	13.802	24	0	
06/04/17	69.46	49.48	19.98	700.11	684.94	692.89	684.88	0.06	6.00	4.00	13.693	24	0	
07/04/17	69.80	49.33	20.47	667.40	652.81	660.30	652.71	0.10	6.00	4.00	13.379	24	0	
08/04/17	69.06	49.85	19.21	710.18	694.94	702.15	693.92	1.02	6.00	4.00	13.368	24	0	
09/04/17	69.43	49.45	19.98	681.40	666.66	673.81	666.01	0.65	6.00	4.00	13.331	24	0	
10/04/17	68.86	48.65	20.21	607.77	594.80	601.70	594.96	-0.16	6.00	4.00	12.030	24	0	
11/04/17	68.48	48.26	20.22	577.41	565.23	571.83	565.53	-0.30	6.00	4.00	11.444	24	0	
12/04/17	68.47	48.18	20.29	570.88	558.82	565.87	559.67	-0.85	6.00	4.00	11.346	24	0	
13/04/17	68.96	46.82	22.14	511.54	500.60	507.67	502.36	-1.76	6.00	4.00	11.093	24	0	
14/04/17	69.78	47.21	22.57	505.41	494.35	501.81	496.53	-2.18	6.00	4.00	11.166	24	0	
15/04/17	67.73	47.11	20.62	513.81	503.18	510.63	505.27	-2.09	6.00	4.00	10.378	24	0	
16/04/17	69.60	47.79	21.81	548.26	536.35	543.83	537.95	-1.60	6.00	4.00	11.711	24	0	
17/04/17	69.19	47.33	21.86	507.45	496.53	503.66	498.31	-1.78	6.00	4.00	10.863	24	0	
18/04/17	68.33	47.28	21.05	528.96	517.84	524.92	519.37	-1.53	6.00	4.00	10.912	24	0	
19/04/17	69.65	46.91	22.74	507.27	496.21	503.48	498.24	-2.03	6.00	4.00	11.291	24	0	
20/04/17	69.36	46.60	22.76	497.77	486.99	494.38	489.30	-2.31	6.00	4.00	11.090	24	0	
21/04/17	70.58	47.02	23.56	519.04	507.46	514.81	509.41	-1.95	6.00	4.00	11.966	24	0	
22/04/17	70.32	47.45	22.87	538.99	527.04	534.79	529.08	-2.04	6.00	4.00	12.063	24	0	
23/04/17	69.95	47.49	22.46	548.37	536.34	543.83	538.04	-1.70	6.00	4.00	12.053	24	0	
24/04/17	69.10	46.66	22.44	516.69	505.59	513.34	508.05	-2.46	6.00	4.00	11.356	24	0	
25/04/17	70.01	46.78	23.23	506.20	495.06	502.62	497.41	-2.35	6.00	4.00	11.508	24	0	
26/04/17	68.69	46.92	21.77	537.62	526.19	534.22	528.67	-2.48	6.00	4.00	11.463	24	0	
27/04/17	68.90	47.70	21.20	550.31	538.55	546.78	540.87	-2.32	6.00	4.00	11.426	24	0	

Итого: | | | | 19022.76 | 18611.10 | 18860.83 | 18654.69 | -43.59 | | | 397.462 | 791 | 0 | |

Средние: | 69.39 | 47.98 | 21.41 | | | | | | | 6.00 | 4.00 | | | |

Период нормальной работы 791ч
 Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 8089ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



Куртаев С.Б.
Председатель правления